

KOOSKÖLASTUSTE TABEL

Jrk. nr.	Kooskõlastav organisatsioon / planeeritava alal paikneva vara omanik	Kooskõlastuse nr. ja kuupäev	Kooskõlastuse täielik ära kiri	Kooskõlastuse originaali asukoht*	Projekteerija märkused
1	Põhja-Eesti Päästkeskus	17.07.2008	MART OLESK PÕHJA-EESTI PÄÄSTEKESKUS Inseneritehnilise büroo juhtivinspektor <i>Lahendusega tutvunud.</i> 17.07.2008 <i>/M. Olesk/</i> <i>vt. Lisaleht</i>	<i>Seletuskiri</i> <i>lk. 54-55</i>	
2	Põhja Regionaalne Maanteamet	Nr 7-4/80594 10.07.2008	Projekt kooskõlastus: Peetri küla, Järveküla küla, Jüri alevik, Lagedi alevik, Patika küla, Vaida alevik, Soodevahe küla, Kurna küla Peeter Paju Direktori aset. <i>/P. Paju/</i> <i>vt. Lisaleht</i>	<i>vt. Lisaleht</i>	
3	Keskkonnaministeerium	Nr. 30-6-1/34680 17.07.2008	<i>vt. Lisaleht</i> Rae valla ÜVK arengukava <i>/J.Pikka/</i> Jaan Pikka Juhataja <i>vt. Lisaleht</i>	<i>vt. Lisaleht</i>	
4	Maanteamet	Nr. 3.1-2/08-01406/103 14.07.2008	<i>vt. Lisaleht</i> Rae valla veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava 2008-2020 <i>/T.Tgger/</i> Tõnis Tager Planeringu osakonna juhataja	<i>vt. Lisaleht</i>	

KOOSKÖLASTUSTE TABEL

Jrk. nr.	Kooskõlastav organisatsioon / planeeritava alal paikneva vara omanik	Kooskõlastuse nr. ja kuupäev	Kooskõlastuse täielik ära kiri	Kooskõlastuse originaali asukoht*	Projekteerija märkused
5	Tervisekaitseinspeksioon Tallinna Tervisekaitsetalitus	Otsus 3-2/273 23.07.2008	Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2008-2020 on kooskõlas tervisekaitseõuetega. <i>TALLINNA TERVISEKAITSETALITUS Natalja Subina Tallinna Tervisekaitsetalitus Direktor k.t. /N.Subina/</i>	<i>Joonis VK-1</i>	
6	AS Elveso	24.07.2008 Nr.547	Rae valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arengukava 2008 – 2020 kooskõlastus AS ELVESO on tutvunud Teie 16. juulil 2008 esitatud arengukava materjalidega. Kooskõlastame Rae valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arengukava järgmiste märkustega: 1. Joonis VK 4: ühendada Soodevahe küla vesi ka Tallinna vesi Betooni liitumispunktiga 2. Joonis VK 6: paigutada Rohtla veetöötusjaama toruveega varustav puurkaev Mauruse kinnistule 3. Joonis VK 6: paigutada Tuulevälja kinnistul olev reovee pumppla Mauruse kinnistule Andres Aruväli VK teenistuse juhataja /A.Aruväli/	<i>vt. Lisaleht</i>	